



275/2013. Korm.rend.
Nr.20

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-457-(C-94/2015)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

Tetol Firestop

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel rendelkezik:

védőszerrel kezelt faanyag tűzzel szembeni viselkedési osztálya
(10 rétegben felhordva, területtömeg: $\geq 1,4 \text{ kg/m}^2$): C – s1, d0

Felhasználási terület: Beltéri fenyő faanyagok égéskésleltetésére

és amelyet

Tetol Kft.

1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

gyártó a

ÜZEM 1.


üzemében gyártott.


Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-68/2023** számú, **2024.01.19.** dátumú **Nemzeti Műszaki Értékelés** szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először **2024.02.28.**-án került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Szentendre, 2024.02.28.




Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető